



令和6年2月15日

大町自治会 会員各位

大町自治会

# 令和6年春の 火災予防運動

3月1日(金)～3月7日(木)

## 寝たばこに注意！住宅火災により死者多発

調布市防災・安全情報メール chofu-bousai@sg-m.jp [20240207 発信](mailto:chofu-bousai@sg-m.jp)

- ◆令和6年2月4日に調布市内で住宅火災発生
- ◆令和5年の東京消防庁管内の住宅火災による死者 ⇒ 67名  
調布市内では死者 ⇒ 1名, ケガ人 ⇒ 6名
- ◆火災全体の死者 ⇒ 70%以上が住宅火災

### …火災警報器は大切な命を守ります…

設置率 ⇒ 約8割程度

住宅火災による死者発生住宅 ⇒ **約50%が火災警報器未設置**

## 火災警報器設置は義務です！ 設置後10年を過ぎたら交換しましょう！

### 【住宅火災で死者発生原因】

- |         |              |            |
|---------|--------------|------------|
| 1. タバコ  | 住宅火災の死者発生率1位 | 寝タバコはしない！  |
| 2. ストーブ | 8割が電気ストーブ    | 周囲に物を置かない！ |
| 3. こんろ  | 火災出火原因第1位    | 使用中は離れない！  |



# 調 査 消 防

消火器はどういう火災を消すことができるの？

消火器の交換・処分はどうするの？

消火器の置いてある施設はどこ？



**あなたの疑問や不安に  
現役消防士がお答えします!!**

詳しくは次のページで→

令和6年3月1日(金)~3月7日(木)

# 春の火災予防運動





普段から知っておこう

# 消火器の使用方法



## 消火器の 使い方

基本の3動作



①安全ピンを抜く ②ノズルを火元に向け ③レバーを強く握る

**3** 上の基本の3動作で消火！



- 炎に近づきすぎず、2～3m 離れた場所から消火を開始すると安全です。
- 再発火を防ぐため、消火剤を最後まで放射してください。

**4** 間に合って  
よかった





教えて！消防士さん

# 消火器Q & A

私がお答え  
します！



## Q1 消火器はどういう火災を消すことができるの？



**A** 消火器本体の「火災  
適応マーク」に表示  
された火災を消すこ  
とができます。



普通火災用



油火災用




電気火災用

## Q2 消火器の交換・処分はどうするの？

消火器にも使用期限が定められており、一般的な消火器だと10年、住宅用消火器だと本体に記載された年数で交換が必要です。

処分は消火器を購入したときに古いものと交換する、リサイクル窓口に依頼するなどの方法があります。調布市のごみ収集では廃棄できませんので、注意してください。



## 初期消火の 注意点は

こちら↓



東京消防庁  
YOUTUBE HP



## Q3 消火器の置いてある 施設はどこ？



**A** 役所や駅などの公共機関、デパートなどの商業施設、マンションなどの建物のほか、市道などの街頭にも設置されています。

# 火災を早期発見! 住宅用火災警報器

## 交換目安は10年です




※住宅用火災警報器の購入はお近くのホームセンターや家電量販店で!

つけてて よかった!

## 住宅用火災警報器の奏功事案

2階で就寝中に1階の台所から出火




鳴動に気づいて 119番に通報し 避難

寝たばこしていて 布団から出火




鳴動に気づいて 布団を風呂場に 運び、消火

調理中に隣の部屋にいて出火



鳴動に気づいて 119番に通報し 避難

ストーブの近くで乾かしていた 洗濯物から出火



鳴動に気づいて 急いで水をかけ、 大事に至らず



ご相談・お問合せはお近くの消防署まで!

調布消防署

〒182-0034  
下石原1-16-1  
TEL 042-486-0119  
FAX 042-488-0573

つつじヶ丘出張所

〒182-0006  
西つつじヶ丘3-8-3  
TEL 042-482-0119

国領出張所

〒182-0022  
国領町7-50-1  
TEL 042-483-0119

深大寺出張所

〒182-0012  
深大寺東町5-25-11  
TEL 042-484-0119

発行/調布災害防止協会・調布防火管理研究会・調布危険物安全部会  
監修/東京消防庁調布消防署

